



Российская Федерация
Товарищество собственников недвижимости
«Звенящие Кедры Тюмени»

625056, г. Тюмень, проезд Воронинские горки, 101
ИНН 7202117974, БИК 047102613, р/с 40703810100990000248
в ПАО «Запсибкомбанк» Тюмень, к/с 30101810271020000613
Тел.: 59-33-74, E-mail: dnpkedr@mail.ru

3 июня 2017г. на расширенном заседании правления рассмотрен вопрос о подключении сторонних организаций к нашему водопроводу докладчик Мартынов В.П. (куратор от ДНП при строительстве нашего водопровода).

Строительство водопровода в ДНП «Звенящие кедры Тюмени» осуществлялось в 2006-2007 году. Общая протяженность водопровода более 36км. Проектной документацией рабочие диаметры трубопровода определены и построены из расчета строительства 2 – 3 дома на 1га. Общее количество – 450 домов и плюс уникальная система пажаротушения.

Именно на этот объем, согласно технических норм, заложена основная (подающая) магистраль из трубы диаметром 160мм выполненная в виде кольца из двух труб, врезанных в трубу Метелевского Водозабора.

Внутренняя система водопровода также закольцована и выполнена: магистраль из трубы 160мм, по улицам 110мм, вводы на участок 32мм.

При строительстве водопровода применены современные материалы и технологии: везде проложены полиэтиленовые трубы, чугунные безколдецевые задвижки и пожарные гидранты производства Германии, все узловые соединения фланцевые, полное отсутствие сварных соединений и стальных деталей, что значительно увеличивает эксплуатационную надежность и долговечность наших водопроводных сетей.

Любые дополнительные врезки со стороны не представляются возможными так как нарушают назначение (обеспечение 450 домов и систему пажаротушения водой) и целостность построенного водопровода.

Решение расширенного заседания правления: Всем сторонним организациям и часным лицам в подключении к сетям водопровода ТСН «Звенящие кедры Тюмени» – ОТКАЗАТЬ.

Протокол правления № 174 от 03.06.2017г.